



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов  
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: [bez.barerov@gmail.com](mailto:bez.barerov@gmail.com)

Мы в интернете: [bezbarerov.org](http://bezbarerov.org), [vk.com/bez\\_barerov](https://vk.com/bez_barerov), [vk.com/obsovspb](https://vk.com/obsovspb).

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 13/ЛМ/21А ОТ 04 МАЯ 2021 Г.*

*СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 12 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №12 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

*197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 75, корп. 1, стр. 1*

*Санкт-Петербург  
2021г.*

Акт № 13/ЛМ/21а от 04 мая 2021 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или  
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное  
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 Курортного района  
Санкт-Петербурга (ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)  
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197701, г.  
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 75, корп. 1, стр. 1

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1607,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3133 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-  
Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Курортного района Санкт-  
Петербурга, 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы, обучение и  
воспитание детей дошкольного возраста



Плановая мощность: 75 детей

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 7 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с  
нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района Санкт-  
Петербурга Васильева Мария Игоревна, действующий на основании Устава с одной стороны, и  
Уполномоченный представитель Санкт-Петербургской общественной правозащитной  
организации инвалидов «На коляске без барьеров» Лапшин Максим Николаевич, действующий

|                                    |   |  |   |      |
|------------------------------------|---|--|---|------|
| Акт<br>№13/ЛМ/21а от<br>04.05.2021 | ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района<br>Санкт-Петербурга |  СПБ ОПОН<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил  | Лист |
|                                    |   |  |  | 2    |

на основании доверенности №2/20 от 16.03.2020 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, соответствует К, О, не соответствует С
10. Подъемные платформы наружные: да
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: да
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да, частично



|                                    |   |   |   |           |
|------------------------------------|---|---|---|-----------|
| Акт<br>№13/ЛМ/21а от<br>04.05.2021 | ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района<br>Санкт-Петербурга |  | Выполнил<br> | Лист<br>3 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------|

- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

**IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 75, корп. 1, стр. 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия<br>К, О, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта   | № приказа, дата              |
|----------------------|---|---|------------------------------|
| 1                    | 2   | 3   | 4                            |
| <b>Основные меры</b> |   |   |                              |
| 1                    |   | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)  |                              |
| 1.1.                 | К, О, С, Г, У   | Приказом №3-О от 10.01.2021 г. назначены сотрудники:<br>1. Ответственный по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации, организации работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации:<br>– зам. заведующего по АХР – Игнатьева Ю. С.;<br>– документовед – Гольдфейн Г. Ф. | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 1.2.                 | К, О, С, Г, У   | Покрытие поверхности твёрдое (асфальт, тротуарная плитка). Вход через калитку в одном уровне без перепадов высот. Ширина калитки достаточная. Слева от калитки имеется кнопка вызова для открытия калитки.<br>Дополнительно имеется вход через ворота для инвалидов на кресло-коляске. На воротах имеется кнопка вызова помощи.   |                              |

|                                    |   |  |   |           |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|
| Акт<br>№13/ЛМ/21а от<br>04.05.2021 | ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района<br>Санкт-Петербурга |  СПБ ОПОИ<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил<br> | Лист<br>4 |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|

|      |               |  |                              |
|------|---------------|--|------------------------------|
| 1.3. | К             | Условно доступно. Сотрудник учреждения открывает ворота и сопровождает к подъемной платформе. Сопровождение по необходимости.  |                              |
| 1.4. | О, Г, У       | Доступно. Сопровождение по необходимости.  |                              |
| 1.5. | С             | Условно доступно. Перед калиткой имеются тактильные указатели. Передвижение рекомендуется с сопровождением.  |                              |
| 1.6. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 2    |               | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)  |                              |
| 2.1. | К, О, С, Г, У | Имеется основной вход в здание и дополнительный вход с подъемной платформой через ворота. Основной вход находится напротив калитки ограждения на расстоянии около 1 м. К дополнительному входу путь расположен через ворота. Кнопка вызова помощи находится на воротах ограждения.   |                              |
| 2.2. | К             | Условно доступно. Дополнительный вход. Имеется наружная лестница. На дополнительном входе имеется подъемная платформа вертикального перемещения. Порог входной двери минимален. Ширины дверного проема достаточно. Необходимо сопровождение.   |                              |
| 2.3. | О, Г, У       | Частично доступно. Основной вход. Имеется наружная лестница с поручнями. Порог входной двери минимален. Сопровождение по необходимости. Дополнительный вход аналогичен.  |                              |
| 2.4. | С             | Условно доступно. Основной вход. Имеется наружная лестница с поручнями. Тактильная маркировка лестницы отсутствует. Контрастная маркировка краевых ступеней лестницы имеется. Порог входной двери минимален. Контрастность дверного проема и ручки отсутствует. Необходимо сопровождение.<br>Дополнительный вход. Имеется наружная лестница с поручнями. Тактильная маркировка лестницы имеется. Контрастная маркировка краевых ступеней лестницы имеется. Порог входной двери минимален. Контрастность дверного проема и ручки отсутствует. Необходимо сопровождение. |                              |
| 2.5. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 3    |               | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)  |                              |
| 3.1. | К             | Частично доступно. Ширина коридоров и дверных проемов достаточна. В большинстве помещений пороги отсутствуют, противопожарные двери с минимальными порогами. Для передвижения на верхние этажи для инвалидов на кресло-коляске имеется лифт. Сопровождение по необходимости.   |                              |
| 3.2. | О, Г, У       | Частично доступно. В большинстве помещений пороги отсутствуют, противопожарные двери с минимальными порогами. Внутренние межэтажные лестницы имеют поручни с двух сторон. Для передвижения на верхние этажи для инвалидов имеется лифт. Лифт имеет внутри поручень. Сопровождение по необходимости.  |                              |
| 3.3. | С             | Условно доступно. По коридорам имеется навигация за счет разности цветом бортика у пола и самой стены. Внутренние межэтажные лестницы  |                              |

|      |               |  |                              |
|------|---------------|--|------------------------------|
|      |               | не имеют контрастных маркировок краевых ступеней. Поручни имеются с двух сторон. Для передвижения на верхние этажи имеется лифт. Необходимо сопровождение.   |                              |
| 3.4. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 4    |               | Зона: места обслуживания инвалидов   |                              |
| 4.1. | К, О, У       | Доступно. Сопровождение по необходимости.  |                              |
| 4.2. | Г             | Условно доступно в части общения. Нет устройств для общения (индукционная петля). Общение происходит посредством написания текста на бумаге или с помощью приложения Яндекс-Разговор (или аналог). Сопровождение по необходимости.   |                              |
| 4.3. | С             | Условно доступно. Необходимо сопровождение.  |                              |
| 4.4. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 5    |               | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)   |                              |
| 5.1. | К             | Частично доступно. Универсальный туалет расположен на 1-ом этаже. Габаритов достаточно, есть свободного пространства возле унитаза (на момент осмотра занято шкафом) и для разворота, имеются поручни около унитаза. Кнопка вызова помощи имеется. Поручень у умывальника отсутствует, крючок для костылей отсутствует. Смеситель двухвентильный. Сопровождение по необходимости.  |                              |
| 5.2. | О, Г, У       | Частично доступно. Описание помещения в п.5.1. Сопровождение по необходимости.   |                              |
| 5.3. | С             | Условно доступно. Описание помещения в п.5.1. Необходимо сопровождение.  |                              |
| 5.4. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 6    |               | Информационное обеспечение на Объекте  |                              |
| 6.1. | К, О, С, Г, У | Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.   | Приказ №3-О от 10.01.2021 г. |
| 6.2. | К, О, С, Г, У | <p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://12razliv.ru/">http://12razliv.ru/</a>.</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версия для слабовидящих;</li> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг.</li> </ul> <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация о способах получения услуг для инвалидов;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.</li> <li>- условия его доступности по категориям инвалидов;</li> </ul> |                              |

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  |               | <p>- как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</p> <p>- ссылка на страницу сайта <a href="http://city4you.spb.ru">city4you.spb.ru</a>, где размещена информация о доступности объекта.</p> <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <p>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.</p>   |  |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |               |  |  |
| 7  |               | <b>Зона: пути движения к объекту</b>   |  |
| 7.1                                      |               | <p>До ж/д станции «Разлив» 650 м, время движения 8-11 минут, на пути имеется переход через ж/д пути.</p> <p>Остановки общественного транспорта находятся напротив домов 128-130 по ул. Мосина (примерно напротив платформы Разлив).</p> <p>Автобусы № 307, 309 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 330 м.</li> <li>2. Время движения пешком 4-8 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути, частично по внутридворовой территории.</li> <li>4. Пешеходный переход нерегулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol> <p>Остановки общественного транспорта находятся напротив дома 269 по шоссе Приморское.</p> <p>Автобусы № 310, 311, 312 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутки № К302 (Маршруты, не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 460 м.</li> <li>2. Время движения пешком 5-9 минут.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути, частично по внутридворовой территории.</li> <li>4. Пешеходный переход не требуется.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).</li> </ol> |  |
| 8  |               | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>  |  |
| 8.1                                      | К, О, С, Г, У | Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможно припарковать свой автомобиль недалеко от входа на внутридворовой территории.  |  |

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.



В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения на странице (раздел) «Доступная среда», разместить информацию о доступности объекта и услуг согласно Распоряжения от 09.03.2021 №68-р Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга «Методические рекомендации по наполнению раздела о доступности объектов и услуг для инвалидов на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющих услуги населению в Санкт-Петербурге, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности».
2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
3. При входе на территорию разместить знаки доступности согласно ГОСТ Р 52131-2019. Ворота обозначить знаком доступности для инвалидов кресло-коляске. Калитку основного входа обозначить знаком доступности для слепых и глухих.
4. Табличку об учреждении со шрифтом Брайля разместить у калитки основного входа.
5. Демонтировать целиком или часть для устройства прохода в 0,9 м искусственные неровности в зоне ворот, создающие препятствие для инвалидов на кресло-коляске.
6. Демонтировать желтые круги с дверей, где контрастным указателем служат горизонтальные перекладины.
7. Обустроить контрастное сочетание ручка-дверь согласно действующим нормативам (выделить контрастно ручки).
8. Внутренние лестницы. Произвести контрастную маркировку крайних ступеней согласно п.5.1.12 СП59.13330.2016
9. Приобрести индукционную петлю (устройство усиления звука) согласно п.8.1.10, 8.7.6 СП 59.13330.2016.
10. Санитарно-гигиенические помещения:
  - 10.1. Убрать шкаф для освобождения свободного пространства возле унитаза.
  - 10.2. Устроить крючки для одежды и костылей согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016.
  - 10.3. Устроить поручни около умывальника согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016.
  - 10.4. Кнопку вызова помощи перенести ближе к унитазу. Кнопка вызова должна располагаться на высоте 0,6-0,8 м от пола на стене рядом с унитазом и быть снабжена шнуром. Шнур необходим, чтобы за него можно было дернуть из положения лёжа на полу. На шнурке необходимо кольцо (рамка, треугольник) для удобства его захвата.

|                                    |   |  |   |           |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|
| Акт<br>№13/ЛМ/21а от<br>04.05.2021 | ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района<br>Санкт-Петербурга |  СПБ ОПОН<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил<br> | Лист<br>8 |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|




- 10.5. Смеситель двухвентильный на умывальнике заменить на кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) согласно п.6.3.9 СП59.13330.2016.
11. Обеспечивать допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
12. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

**Примечание:**

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

При выполнении рекомендаций целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования.

Заведующий  
ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного  
района Санкт-Петербурга



 /Васильева М. И./



Уполномоченный представитель  
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»

 /Лапшин М. Н./



|                                    |   |  |   |           |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|
| Акт<br>№13/ЛМ/21а от<br>04.05.2021 | ГБДОУ Детский Сад №12 Курортного района<br>Санкт-Петербурга |  СПб ОПОИ<br>«НА КОЛЯСКЕ<br>БЕЗ БАРЬЕРОВ» | Выполнил<br> | Лист<br>9 |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|